



Preventiemaatregelen Horeca

Onderstaande clausules vindt u op het polisblad.

Wij adviseren u deze maatregelen nauwlettend op te volgen.

GVA02

Horeca buitenopslag

Wat moet u doen om schade te voorkomen?

U zorgt dat brandbare opslag buiten het gebouw, minimaal 10 meter van de gevel af staan.

- En ook minimaal 10 meter van een afdak of luifel.

Ook als het afdak of de luifel los van het gebouw staat.

- Met brandbare opslag bedoelen we in dit geval:

Pallets.

Hout.

Verpakkingsmateriaal.

Papier en karton.

Kunststof en kunststoffolie.

Plastic afval en plastic afvalzakken.

Open containers en afvalbakken.

Containers en afvalbakken die niet van metaal zijn.

- Doet u dit niet? En ontstaat daardoor schade of wordt schade groter?

Dan bent u niet verzekerd.

- Wel verzekerd als de schade niets te maken heeft met de voorzorgsmaatregelen hierboven.

GVA01 (deze clausule is inmiddels in de polisvoorwaarden opgenomen; deze staat dus niet meer op het polisblad; maar geldt nog steeds!)

Horeca preventiemaatregelen

Wat moet u doen om schade te voorkomen?

U heeft genoeg blusmiddelen in het gebouw.

- Gelijk verdeeld over het hele gebouw.

- De blusmiddelen werken goed en zijn afgestemd op het risico.

U heeft een onderhoudscontract voor de blusmiddelen.

- Met een erkend onderhoudsbedrijf.

U zorgt dat de plafondversieringen onbrandbaar zijn.

- Of niet door bijvoorbeeld een gasbrander te ontsteken zijn.

U zorgt dat de asbakken dagelijks worden geleegd.

- In een metalen afvalbak met goed sluitend metalen deksel.

U zorgt dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van metalen afvalbakken met metalen deksels.

- Kunststof afvalbakken zijn toegestaan in de keuken en achter de bar.

- As, hete of brandende voorwerpen/(vloei)stoffen mogen niet in de kunststof afvalbakken worden gedeponeerd.

- De kunststof afvalbakken dienen na sluitingstijd onmiddellijk te worden geleegd.



U zorgt dat er in de directe nabijheid van de frituurovens passende metalen deksels aanwezig zijn of voldoende blusdekens.

- Tijdens het gebruik van de frituurovens dient steeds iemand aanwezig te zijn.
- De frituurovens dienen voorzien te zijn van een goed werkende maximaalthermostaat, alsmede een deugdelijke afzuiginstallatie.

U heeft een onderhoudscontract voor de thermostaten en afzuiginstallatie.

- Geconstateerde gebreken dienen direct verholpen te worden.
- De vetfilters dienen door reiniging in optimale conditie te worden gehouden.

U zorgt dat de elektrische installatie voldoet aan alle normen.

- Het beheer en onderhoud gaat volgens NEN-EN 50110 en NEN 3140.
- De elektrische installatie wordt regelmatig geïnspecteerd.
- De inspecteur stelt een rapport op.

U voert alle geadviseerde verbeteringen meteen uit.

Doet u dit niet en ontstaat daardoor schade of wordt schade groter?

Dan bent u niet verzekerd.

- Wel verzekerd als de schade niets te maken heeft met de voorzorgsmaatregelen hierboven.