

**Preventiemaatregelen**

Onderstaande clausules vindt u op het polisblad.

Wij adviseren u deze maatregelen nauwlettend op te volgen.

GVA03**Buitenopslag MKB**

Wat moet u doen om schade te voorkomen?

U zorgt dat brandbare opslag buiten het gebouw, minimaal 10 meter van de gevel af staan.

- En ook minimaal 10 meter van een afdak of luifel.

Ook als het afdak of de luifel los van het gebouw staat.

- Met brandbare opslag bedoelen we in dit geval:

Pallets.

Hout.

Verpakkingsmateriaal.

Papier en karton.

Kunststof en kunststoffolie.

Plastic afval en plastic afvalzakken.

Open containers en afvalbakken.

Containers en afvalbakken die niet van metaal zijn.

- Doet u dit niet? En ontstaat daardoor schade of wordt schade groter?

Dan bent u niet verzekerd.

- Wel verzekerd als de schade niets te maken heeft met de voorzorgsmaatregelen hierboven.

GVA04 (deze clausule is inmiddels in de polisvoorwaarden opgenomen; deze staat dus niet meer op het polisblad; maar geldt nog steeds!)

Blusmiddelen MKB

Wat moet u doen om schade te voorkomen?

U heeft genoeg blusmiddelen in het gebouw.

- Minimaal 1 handblusapparaat per 200 m² vloeroppervlak.

- Minimaal 2 handblusapparaten per bouwlaag.

- Inhoud van minimaal 6 kg poeder, 5 kilo CO₂ of 6 liter schuim.

- De loopafstand naar het dichtstbijzijnde handblusapparaat is maximaal 20 meter.

- Een drukslanghaspel wordt gelijkgesteld met een handblusapparaat.

De blusmiddelen werken goed.

- U heeft een onderhoudscontract voor de blusmiddelen.

- Met een bedrijf dat erkend is volgens de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen (REOB).